

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Катав-Ивановске»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Катав-Ивановске»)

Испытательная Лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Катав-Ивановске»

Адрес юридического лица: 454090, Россия, область Челябинская, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147

Адрес места осуществления деятельности: 456110, РОССИЯ, Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск,  
ул. Дмитрия Тараканова, дом 32, Лит. А, пом. № 6 (первый этаж) (прием и регистрация проб), пом. № 13 (второй и третий этажи)  
тел. (8-35147) 2-02-54; факс 8-35147-2-01-12; E-mail: [gossank@chel.surnet.ru](mailto:gossank@chel.surnet.ru)  
Реквизиты: ОКТМО 75629101, ИНН 7451216566, БИК 017501500, КПП 745743005



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, заведующий отделом  
организации лабораторной деятельности

 / О.Р. Вильданова /  
10.04.2024

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 07/01154-24 от 10.04.2024

- 1 Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "ЖКХ" п. Сулея (ИНН 7417018620; ОГРН 1097417000306)
- 2 Юридический адрес заказчика: Челябинская область, Саткинский район, п. Сулея, Ул. Ак. Павлова, д 68  
Фактический адрес: Челябинская область, Саткинский район, п. Сулея, Ул. Ак. Павлова, д 68 б
- 3 Наименование образца (объекта испытаний): Вода питьевая централизованной системы питьевого водоснабжения
- 4 Место отбора/осуществления деятельности: ООО "ЖКХ" п. Сулея, Челябинская область, Саткинский район, п. Сулея, Ул. Ак. Павлова, д 68 б, Кран х/в туалет для мальчиков МКОУ СОШ р.п. Сулея
- 5 Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 04.04.2024 09:30  
Ф.И.О., должность: Батуев Ю. Л., врач по коммунальной гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2024 14:00
- 6 Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 200 от 04.04.2024  
Производственный контроль, договор № 10Б от 10.01.2024
- 7 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):  
Таблица 3.1, Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8 Код образца (пробы): ЛБ.ОВС.24.1154 РПиРЗ 7
- 9 НД на методы испытаний, подготовку проб:  
Вне ОА п. VIII. МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды  
п. VII. МУК 4.2.3963-23 Вне ОА Бактериологические методы исследования воды

Протокол лабораторных испытаний № 07/01154-24 от 10.04.2024

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
Заявление об ограничении ответственности ИЛЦ: в случае отбора проб (образцов) заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную заказчиком в документах на отбор проб.

10 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: 456110, РОССИЯ, Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н, г Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, дом 32, Лит. А, пом. № 6 (первый этаж) (прием и регистрация проб), пом. № 13 (второй и третий этажи), тел. (8-35147) 2-02-54; E-mail: gossank@chel.surnet.ru

## 12 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерений результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил, направление 04.04.2024 14:10 Внутрилабораторный номер 1154 - 522 дата начала испытаний 04.04.2024 14:30 дата выдачи результата 09.04.2024 10:57					
1	E. coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	п. VII. МУК 4.2.3963-23
2	Enterococcus	-	не обнаружено	отсутствие	Вне ОА п. VIII. МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Серебрякова Л. В., врач-бактериолог					

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись:

 Кораблева Ю. Н., техник группы по отбору, приёму, регистрации проб и работы с заказчиком

Конец протокола